



## VKF Anerkennung Nr. 18172

**Inhaber /-in**  
Dietrich Isol AG  
Industriestrasse 16  
3700 Spiez  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Dietrich Isol AG  
3700 Spiez  
Schweiz

**Gruppe** 132 - Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen

**Produkt** UNICEM / UNITHERM / UNIAKUSTIK / UNITEX

**Beschreibung** Holzwollplatte zementgebunden, RD=330kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** Swissi Process Safety GmbH, Basel: Prüfbericht 'Nr. 920329-15-0223-01' (17.04.2015)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Brandkennziffer 6q.3

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2020  
**Ausstellungsdatum** 04.07.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 11.11.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo