



VKF Anerkennung Nr. 32755

Inhaber /-in
Dietrich Isol AG
Industriestrasse 16
3700 Spiez
Schweiz

Hersteller /-in
Dietrich Isol AG
3700 Spiez
Schweiz

Gruppe 132 - Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen

Produkt UNICEM / UNIAKUSTIK / UNITHERM / UNITEX-DECKSCHICHTEN, AUSFÜHRUNG DURO-S

Beschreibung Holzwollplatte zementgebunden, RD=680kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '408358-23-0170-01' (20.04.2023)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler