



Reconnaissance AEAJ N° 18172

Titulaire

Dietrich Isol AG
Industriestrasse 16
3700 Spiez
Schweiz

Fabricant

Dietrich Isol AG
3700 Spiez
Schweiz

Groupe

132 - Revêtements de parois et de plafonds

Produit

UNICEM / UNIAKUSTIK / UNITHERM / UNITEX (COUCHE SUPÉRIEURE)

Description

Holzwoollplatte zementgebunden, RD=449kg/m³

Utilisation

RF1

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '404216-20-0315-01' (21.08.2020)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 6q.3

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

04.11.2020

Remplace l'attestation du

04.07.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo